

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025	P
	Stand 01/2025	PV4.4.4
	Inhaltsverzeichnis	Seite
1	Allgemeine Bedingungen	2
2	Inspektion, Wartung u. Instandsetz. NS-Schalter	2
3	Insp., Wartg. u. Instandsetz. ölarmen Leistungsschalter (SCI)	2
4	Inspektion, Wartg. u. Instandsetz. Vakuumleistungsschalter	3
4.1	Verrechnungspreise Schalter V12, V24, V6 ...	3
4.2	Verrechnungspreise Schalter VD4/VBL/VD4X	3
4.3	Verrechnungspreise Schalter HV.../ECA/VA...	3
4.4	Verrechnungspreise Schalter 3AJ/NXACT	4
4.5	Verrechnungspreise Schalter 3A[F/G/H]	4
4.6	Verrechnungspreise Schalter VCI	4
4.7	Verrechnungspreise Schalter NVL	4
5	Wartung und Instandsetzung Lasttrennschalter	4
5.1	Verrechnungspreise Schalter LHTCI	4
5.2	Verrechnungspreise Schalter C3 bzw. RL u. C4	5
5.3	Verrechnungspreise Schalter L-TRI5	5
5.4	Verrechnungspreise Schalter CLS	5
5.5	Verrechnungspreise Schalter BAL	5
5.6	Verrechnungspreise Schalter H22, NAL	5
5.7	Verrechnungspreise Schalter H27	6
5.8	Verrechnungspreise Schalter CKS, KL, 3CW...	6
5.9	Verrechnungspreise ET und HH-Sich.-Anbau	6
6	Inspektion, Wartg. und Instandsetzung SF₆-Schaltanlagen	6
6.1	Verrechnungspreise Schaltanlage 8DJ[10/20/40/H]	6
6.2	Verrechnungspreise Schaltanlage BTL	6
6.3	Verrechnungspreise Schaltanlage FB[A/T/X]	7
6.4	Verrechnungspreise Schaltanlage 8DC11/NXplusC	7
6.5	Verrechnungspreise Schaltanlage GA	7
6.6	Verrechnungspreise Schaltanlage RM6	7
6.7	Verrechnungspreise Schaltanlage SafePlus	7
6.8	SF ₆ -Isoliergasprüfung/-Nachfüllung	7
7	110 kV-Prim.-techn.: Stufenschalter u. Motorantriebe	8
8	110 kV-Prim.-techn.: SF₆-Leistungsschalter	8
9	110 kV-Prim.-techn.: sonstige Leistungen	8
10	Zeitabhängige Zuschläge	8

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025	P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4	
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR
1	<p>Allgemeine Bedingungen</p> <p>Alle Preise sind Nettopreise (ohne Umsatzsteuer).</p> <p>Inspektion beinhaltet Probeschaltung, Übergangswiderstandsmessung, Schaltzeit- und Motorstrommessung, Überprüfung der Isolierteile, Verschleißkontrolle an mechanischen Teilen, Kontrolle mechanischer Sicherungselemente, Festsitz Schraubverbindungen, Dämpfungspumpe, Ölundichtheiten, Trennkontakte u. Schäden, Prüfung Festsitz der Verdrahtung und Funktion der Anzeigen, Dokumentation, wenn vorhanden: Funktionsprüfung Fahrwagen.</p> <p>Wartung beinhaltet den Umfang der Inspektion und Beseitigung von Schmutz, fachgerechtes Nachschmieren der mechanischen Teile und der Trennkontakte, Ölwechsel (ÖW), Dokumentation. Austauschteile und Montagezeit werden gesondert berechnet (sh. Instandsetzung).</p> <p>Instandsetzung: Die Preise enthalten die Montage, Justage u. Funktionstest. Demontierte Teile gehen in das Eigentum von SachsenEnergie über. Wenn nicht anders vermerkt, ist die Bereitstellung des erforderlichen Materials (Teile können auch aufgearbeitet sein) ebenfalls enthalten.</p> <p>An- und Abfahrt sowie eventuelle Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit sind nicht in den Preisen für Inspektion, Wartung und Instandsetzung enthalten. An- und Abfahrt werden nach Aufwand entsprechend PV 1.1 und Zuschläge für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit gemäß Ziffer 10 verrechnet.</p>		
2	Inspektion, Wartung und Instandsetzung NS-Schalter		
2.1	Verrechnungspreise Schalter JS8/XS8		
2.1.1	Inspektion Schalter JS8/XS8	Stck	131,00
2.2	Verrechnungspreise Schalter EL	Stck	
2.2.1	Wartung/Instandsetzung Schalter EL (im Austausch)	Stck	828,00
3	Inspektion, Wartung und Instandsetzung ölarmen Leistungsschalter		
3.1	Verrechnungspreise SCI-Schalter		
3.1.1	Inspektion SCI-Schalter		
3.1.1.1	SCI bis 1250 A	Stck	287,00
3.1.1.2	SCI4 bis 2500 A	Stck	329,00
3.1.2	Wartung SCI-Schalter		
3.1.2.1	Wartung SCI-Schalter ausfahrbar		
3.1.2.1.1	SCI ausfahrbar bis 1250 A Wart. inkl. Fahrwagen mit ÖW	Stck	1.085,00
3.1.2.1.2	SCI4 ausfahrbar bis 2500 A Wart. inkl. Fahrwagen mit ÖW	Stck	1.255,00
3.1.2.2	Wartung SCI-Schalter Festeinbau		
3.1.2.2.1	SCI Festeinbau bis 1250 A Wart. mit ÖW	Stck	1.384,00
3.1.2.2.2	SCI4 Festeinbau bis 2500 A Wart. mit ÖW	Stck	1.575,00

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025		P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4		
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR	
3.1.3	Instandsetzung (IS) SCI-Schalter			
3.1.3.1	IS Polsäulen			
3.1.3.1.1	IS 1 Polsäule bis 1250 A	Stck	572,00	
3.1.3.2	IS 1 Satz Dichtungen für Polsäulenabdichtung	Stck	164,00	
3.1.3.3	IS 1 Ablassschraube mit Dichtung	Stck	24,00	
3.1.3.4	IS 1 Einfahrkontakt	Stck	174,00	
3.1.3.5	IS 1 Ölstandsanzeige (SCI4), geschraubt	Stck	123,00	
3.1.3.6	IS 1 Ölstandsanzeige (SCI4) fern (inkl. Schlauchverbindungen)	Stck	145,00	
3.1.3.7	IS 1 Ölstandsanzeige (SCI1), geklebt	Stck	125,00	
3.1.3.8	IS 1 Trennplatte	Stck	44,00	
3.1.3.9	IS 1 Überwurf	Stck	52,00	
3.1.3.10	IS 1 Dämpfungpumpe	Stck	189,00	
3.1.3.11	IS 1 Meldeschalter	Stck	285,00	
3.1.3.12	IS 1 Anschlusskabel (inkl. Stecker)	Stck	316,00	
3.1.3.13	IS 1 Klemmleiste	Stck	239,00	
3.1.3.14	IS Getriebe u. Motor			
3.1.3.14.1	IS 1 Motor SCI	Stck	361,00	
3.1.3.14.2	IS 1 Getriebe SCI1 10 kV klein	Stck	329,00	
3.1.3.14.3	IS 1 Getriebe SCI1 10 kV / 20 kV groß	Stck	355,00	
3.1.3.14.4	IS 1 Getriebe SCI4	Stck	288,00	
3.1.3.14.5	IS 1 Motor-Getriebe-Einheit SCI4	Stck	846,00	
3.1.3.15	IS 1 EIN-/AUS-Spule	Stck	273,00	
3.1.3.16	IS 1 Lager EIN-Feder	Stck	233,00	
4	Inspektion, Wartung und Instandsetzung Vakuumleistungsschalter			
4.1	Verrechnungspreise Schalter V12, V24, V6 ...			
4.1.1	Inspektion Schalter V12, V24, V6 ...			
4.1.1.1	Inspektion Schalter V12, V24, V6 ... ausfahrbar	Stck	351,00	
4.1.1.2	Inspektion Schalter V12, V24, V6 ... Festeinbau luftisol.	Stck	393,00	
4.2	Verrechnungspreise Schalter VD4/VBL/VD4X			
4.2.1	Wartung Schalter VD4/VBL/VD4X			
4.2.1.1	Wartg. Schalter VD4/VBL ausfahrb., ohne Wartg. Einschubkass.	Stck	442,00	
4.2.1.2	Wartg. VD4/VBL-Einschubkassette	Stck	262,00	
4.2.1.3	Wartg. Schalter VD4/VBL Festeinbau luftisol.	Stck	526,00	
4.2.1.4	Wartg. Schalter VD4X Festeinbau in SF6	Stck	162,00	
4.2.2	Instandsetzung (IS) Schalter VD4/VBL/VD4X			
4.2.2.1	IS 1 ABB-Wartungssatz (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	88,00	
4.2.2.2	IS 1 Gleichrichter (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	237,00	
4.2.2.3	IS 1 Sperrmagnet (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	154,00	
4.2.2.4	IS 1 Spule (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	217,00	
4.3	Verrechnungspreise Schalter HV.../ECA/VA...			
4.3.1	Wartung Schalter HV.../ECA/VA...			
4.3.1.1	Wartg. Schalter HV.../ECA/VA... ausfahrbar	Stck	437,00	
4.3.1.2	Wartg. Schalter HV.../ECA/VA... Festeinbau	Stck	526,00	
4.3.2	Instandsetzung Schalter HV.../ECA/VA...	Stck	a. Anfrage	

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025	P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4	
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR
4.4	Verrechnungspreise Schalter 3AJ/NXACT		
4.4.1	Wartung Schalter 3AJ/NXACT	Stck	437,00
4.4.2	Instandsetzung Schalter 3AJ/NXACT	Stck	a. Anfrage
4.5	Verrechnungspreise Schalter 3A[F/G/H]		
4.5.1	Wartung Schalter 3A[F/G/H]		
4.5.1.1	Wartg. Schalter 3A[F/G/H] ausfahrbar	Stck	437,00
4.5.1.2	Wartg. Schalter 3A[F/G/H] Festeinbau luftisol.	Stck	532,00
4.5.1.3	Ertüchtigung 3AF (bis Bj.95) im Rahmen der Wartg.	Stck	519,00
4.5.1.4	Wartg. Schalter 3A[F/H] Festeinbau in SF6	Stck	204,00
4.5.2	Instandsetzung Schalter 3A[F/G/H]	Stck	a. Anfrage
4.6	Verrechnungspreise Schalter VCI		
4.6.1	Inspektion Schalter VCI	Stck	298,00
4.6.2	Wartung Schalter VCI		
4.6.2.1	Wartg. Schalter VCI ausfahrbar, inkl. Fahrwagen	Stck	437,00
4.6.2.2	Wartg. Schalter VCI Festeinbau	Stck	526,00
4.6.3	Instandsetzung (IS) Schalter VCI		
4.6.3.1	IS 1 Dämpfungspumpe	Stck	157,00
4.6.3.2	IS 1 Meldeschalter	Stck	308,00
4.6.3.3	IS 1 Anschlusskabel (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	321,00
4.6.3.4	IS 1 Klemmleiste	Stck	239,00
4.6.3.5	IS 1 Motor	Stck	333,00
4.6.3.6	IS 1 Getriebe	Stck	329,00
4.6.3.7	IS 1 Motor-Getriebe-Einheit (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	201,00
4.6.3.8	IS 1 EIN-/AUS-Spule (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	196,00
4.6.3.9	IS 1 Lager EIN-Feder	Stck	213,00
4.6.3.10	IS 1 Einfahrkontakt	Stck	221,00
4.7	Verrechnungspreise Schalter NVL		
4.7.1	Inspektion Schalter NVL		
4.7.1.1	Inspektion Schalter NVL ausfahrbar	Stck	353,00
4.7.1.2	Inspektion Schalter NVL Festeinbau luftisol.	Stck	395,00
4.7.1.3	Inspektion Schalter GNVL/LSV Festeinbau in SF6	Stck	162,00
5	Inspektion, Wartung und Instandsetzung Lasttrennschalter		
5.1	Verrechnungspreise Schalter LHTCI		
5.1.1	Wartung Schalter LHTCI		
5.1.1.1	Wartg. Schalter LHTCI1/LHTCI2	Stck	210,00
5.1.1.2	Wartg. Schalter LHTCI4	Stck	231,00
5.1.2	Instandsetzung (IS) Schalter LHTCI		
5.1.2.1	nur Leistungspreise, Materialien/Ersatzteile auf Anfrage IS 1 Drehfeder	Stck	96,00
5.1.2.2	IS 1 Stößel	Stck	67,00
5.1.2.3	IS 1 Stellschraube	Stck	31,00
5.1.2.4	IS 1 Löschkammer-Hilfskontakt-Einheit	Stck	387,00
5.1.2.5	IS 1 Hauptkontakt-Hilfsmesser-Einheit	Stck	345,00
5.1.2.6	IS 1 Keramikstützer	Stck	204,00
5.1.2.7	IS 1 Zugfeder am Hilfsmesser	Stck	39,00

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025	P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4	
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR
5.1.2.8	IS 1 Stützbolzen	Stck	27,00
5.1.2.9	IS 1 Schaltsteg	Stck	53,00
5.1.2.10	IS 1 Auslösesteg	Stck	32,00
5.1.2.11	IS 1 Sicherungshalter	Stck	132,00
5.1.2.12	IS 1 Prellgummi	Stck	30,00
5.1.2.13	IS 1 Schubgestänge Einschaltvorrichtung	Stck	219,00
5.2	Verrechnungspreise Schalter C3 bzw. RL u. C4		
5.2.1	Wartung Schalter C3 bzw. RL u. C4	Stck	192,00
5.2.2	Instandsetzung (IS) Schalter C3 bzw. RL u. C4 nur Leistungspreise, Materialien/Ersatzteile auf Anfrage		
5.2.2.1	IS 1 Schaltrohreinheit 12 kV	Stck	17,00
5.2.2.2	IS 1 Schaltrohreinheit 24 kV	Stck	17,00
5.2.2.3	IS 1 Kontakteinsatz oben oder unten	Stck	21,00
5.2.2.4	IS 1 Kontaktstützer oben oder unten	Stck	84,00
5.2.2.5	IS 1 Umrüstsatz auf ELEF-Ausführung	Satz	63,00
5.2.2.6	IS 1 Servicesatz (Feststellkeile, Führungsanschlüge, Klemmbügel)	Satz	126,00
5.3	Verrechnungspreise Schalter L-TRI5		
5.3.1	Wartung Schalter L-TRI5	Stck	162,00
5.3.2	Instandsetzung (IS) Schalter L-TRI5		
5.3.2.1	IS Schalter L-TRI5	Stck	a. Anfrage
5.3.2.2	IS 1 Löschkammer (nur Leistung, Material auf Anfrage)	Stck	21,00
5.4	Verrechnungspreise Schalter CLS		
5.4.1	Wartung Schalter CLS	Stck	168,00
5.4.2	Instandsetzung (IS) Schalter CLS	Stck	a. Anfrage
5.5	Verrechnungspreise Schalter BAL		
5.5.1	Wartung Schalter BAL (einschl. Wechsel Prellgummis)	Stck	304,00
5.5.2	Instandsetzung (IS) Schalter BAL		
5.5.2.1	IS Schalter BAL	Stck	a. Anfrage
5.5.2.2	IS Speicherantrieb, im Austausch	Stck	769,00
5.6	Verrechnungspreise Schalter H22, NAL		
5.6.1	Wartung Schalter H22, NAL	Stck	150,00
5.6.2	Instandsetzung (IS) Schalter H22, NAL nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage		
5.6.2.1	IS 1 Hauptkontakt mit Hilfsmesser	Stck	42,00
5.6.2.2	IS 1 Löschkammer	Stck	21,00
5.6.2.3	IS 1 Stützer	Stck	419,00
5.6.2.4	IS 1 Schaltsteg	Stck	26,00
5.6.2.5	IS 1 Auslösesteg	Stck	63,00
5.6.2.6	IS 1 Verriegelung	Stck	42,00
5.6.2.7	IS 1 Verbindungsbolzen zum Auslösesteg	Stck	9,00

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025		P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4		
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR	
5.7	Verrechnungspreise Schalter H27			
5.7.1	Wartung Schalter H27	Stck	183,00	
5.7.2	Instandsetzung (IS) Schalter H27 nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage			
5.7.2.1	IS 1 Führungsstück f. Hauptkontakt	Stck	21,00	
5.7.2.2	IS 1 Auslösesteg	Stck	21,00	
5.7.2.3	IS 1 Stützer	Stck	419,00	
5.7.2.4	IS 1 Teilerstützer	Stck	419,00	
5.7.2.5	IS 1 Verbindungsbolzen zum Auslösesteg	Stck	9,00	
5.8	Verrechnungspreise Schalter CKS, KL, 3CW...			
5.8.1	Wartung Schalter CKS, KL, 3CW...	Stck	183,00	
5.8.2	Instandsetzung (IS) Schalter CKS, KL, 3CW... nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage			
5.8.2.1	IS 1 Kipprohr 10 kV	Stck	21,00	
5.8.2.2	IS 1 Kipprohr 20 kV	Stck	21,00	
5.8.2.3	IS 1 Drehfeder	Stck	9,00	
5.8.2.4	IS 1 Bolzen	Stck	9,00	
5.9	Verrechnungspreise ET und HH-Sich.-Anbau			
5.9.1	Wartung ET und HH-Sich.-Anbau			
5.9.1.1	Wartg. ET	Stck	53,00	
5.9.1.2	Wartg. HH-Sich.-Anbau	Stck	55,00	
5.9.2	Instandsetzung (IS) ET u. HH-Sich.-Anbau gem. schalterspez. Listen/auf Anfrage			
6	Inspektion, Wartung und Instandsetzung SF₆-Schaltanlagen			
6.1	Verrechnungspreise Schaltanlage 8DJ[10/20/40/H]			
6.1.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage 8DJ[10/20/40/H]			
6.1.1.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage 8DJ[10/20/40/H]	Stck	102,00	
6.1.1.2	Inspektion Schalter LSV Festeinbau in SF6	Stck	162,00	
6.1.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage 8DJ[10/20/40/H] nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage			
6.1.2.1	IS 1 S1-Hilfsschalterhebel 8DJH	Stck	42,00	
6.1.2.2	IS 1 kap. Spannungsanzeigesystem 8DJH für ein Feld	Stck	42,00	
6.1.2.3	IS 1 Betriebsbereitschaftsanzeige (BBA)	Stck	42,00	
6.1.2.4	IS 1 Reparaturset f. BBA	Stck	21,00	
6.2	Verrechnungspreise Schaltanlage BTL			
6.2.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage BTL	Stck	102,00	
6.2.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage BTL	Stck	a. Anfrage	

 Sachsen Energie	Verrechnungspreise für Inspektion, Wartung und Instandsetzung von HS, MS- und NS-Schaltern ab 2025	P	
	Stand 01/2025	PV4.4.4	
Ziffer	Leistung	Einh.	Preis EUR
6.3	Verrechnungspreise Schaltanlage FB[A/T/X]		
6.3.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage FB[A/T/X]	Stck	102,00
6.3.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage FB[A/T/X]		
6.3.2.1	nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage IS 3 Sicherungsgriffstückdeckel (3 Stück=Set f. ein Feld)	Satz	21,00
6.3.2.2	IS 3 Auslösewippen (3 St.=Set f. ein Feld)	Satz	42,00
6.3.2.3	IS 1 Manometer	Stck	21,00
6.3.2.4	IS 1 Manometer mit Meldeschalter	Stck	87,00
6.3.2.5	IS 1 Schaltschloss, aufgearbeitet	Stck	126,00
6.4	Verrechnungspreise Schaltanlage 8DC11/NXplusC		
6.4.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage 8DC11/NXplusC	Stck	102,00
6.4.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage 8DC11/NXplusC	Stck	a. Anfrage
6.5	Verrechnungspreise Schaltanlage GA		
6.5.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage GA	Stck	
6.5.1.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage GA	Stck	102,00
6.5.1.2	Inspektion Schalter GNVL/LSV Festeinbau in SF6 (außer LSV3)	Stck	162,00
6.5.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage GA		
6.5.2.1	nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage IS 1 Sicherungsrohr transparent D100 (bis '97)	Stck	42,00
6.5.2.2	IS 1 Sicherungsrohr opak D115 (ab '97)	Stck	42,00
6.5.2.3	IS Schaltstellungsanzeige-Etiketten erneuern je Feld	Stck	17,00
6.5.2.4	IS 1 Manometer	Stck	17,00
6.5.2.5	IS 1 Manometer mit Meldeschalter	Stck	84,00
6.5.2.6	IS 1 Schaltschloss, aufgearbeitet	Stck	210,00
6.6	Verrechnungspreise Schaltanlage RM6		
6.6.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage RM6	Stck	99,00
6.6.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage RM6		
6.6.2.1	nur Leistungspreise, alle Materialien/Ersatzteile auf Anfrage IS 1 Sicherungsverschlusskappe	Stck	9,00
6.6.2.2	IS 1 Verschlussplatte	Stck	21,00
6.7	Verrechnungspreise Schaltanlage SafePlus		
6.7.1	Wartung eines Feldes Schaltanlage SafePlus	Stck	102,00
6.7.2	Instandsetzung (IS) Schaltanlage SafePlus	Stck	a. Anfrage
6.8	SF₆-Isoliergasprüfung/-Nachfüllung		
6.8.1	SF₆-Isoliergasprüfung Prüfung auf Luftgehalt, Verunreinigung, Feuchtigkeit eines Gasraumes, inkl. Rückpumpen d. Gases	Stck	184,00
6.8.2	Nachfüllen von SF₆ (an einem Gasraum, ohne SF ₆)	Stck	118,00
6.8.3	SF₆-Isoliergas	kg	365,00

